



Período: Trimestre: 1  
Data de: 01/01/2023 Data até: 31/03/2023  
Áreas: Fontes

| Parâmetro                               | Nº de Análises Previstas | VP        | VR                       | Unidades             | Nr. Análises Realizadas | Valor Min | Valor Max | Nr.Incumprimento: | % Cumprimento do VP | % Análises realizadas |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Determinação de Cloro residual livre    | 1                        | 0,2 - 0,6 | $\geq 0,16$ e $\leq 0,6$ | mg/l Cl <sub>2</sub> | 1                       | 0,34      | 0,34      | 0                 | 100%                | 100%                  |
| Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes | 1                        | 0         | ---                      | ufc/100ml            | 1                       | 0         | 0         | 0                 | 100%                | 100%                  |
| Pes. e quantif de Escherichia coli      | 1                        | 0         | ---                      | ufc/100ml            | 1                       | 0         | 0         | 0                 | 100%                | 100%                  |

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

Não ocorreram incumprimentos nesta Zona de Abastecimento no período indicado.

**A técnica Superior:**

**Data da publicação:** 31 de maio de 2023