

ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA, ao abrigo do artº 24 do novo DL n.º 69/2023, de 21 de agosto.

SIGLAS abaixo adotadas

- AS - Autoridade de Saúde
- CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto
- VP - Valor Paramétrico
- AAV - Agendar análise de verificação
- AV - Análise verificação
- BC - Bactérias coliformes
- CP - Clostridium perfringens
- AD - investigação das causas e implementação de medidas corretivas a decorrer
- CO - Controlo operacional
- AG - A aguardar resultado da análise de verificação

Atualizado a: 27/12/2023

Zona de Abastecimento	Data colheita	Ponto amostragem	Parâmetro em Incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento	Parecer AS						Medidas corretivas				
							Causas atribuídas ao incumprimento	AS emitiu parecer?	AS determina existir potencial risco significativo para a Saúde Humana?	AS determina restrições ao abastecimento? Quais?	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?	AS determina medidas corretivas? Quais	Medidas efetuadas pela CMMB	Dia da contra análise	Resultado AV	Ponto de situação
Srª da Piedade	15/11/2022	"2 Palmeiras"	BC	23	0	CMMB	T3	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	A decorrer	22/12/2023	0	Conforme
Campo do Seixo	13/12/2022	Talho Bento	BC	16	0	CMMB	T3	sim	sim	C2	Não	sim	T6,D2,G1 e C4	A decorrer	22/12/2023	0	Conforme

Causas

- D2** Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório
- T1** Dosagem inadequada de reagente
- X1** A decorrer investigação das causas
- T3** Falha no sistema de desinfeção
- X3** Obstrução na mina/nascente, tendo interferido com a qualidade da água

Medidas Corretivas

- C2** Restrição ao abastecimento (utilização da água apenas se fervida ou desinfetada)
- C3** Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
- C4** Proceder a inspeção sanitária ao longo de todo o sistema de abastecimento
- D2** Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
- D6** Proceder a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório (parâmetros, pontos de colheita)
- T1** Correção de dosagem de reagente no tratamento
- T6** Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado
- X1** Medidas corretivas C2,C4,D2, T1 e T6 agendadas
- G1** Definir e implementar um plano de trabalhos com vista à correção da situação