

FREGUESIA DE PARDELHAS
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA
PCQA 2011 - 2º trimestre (Abr, Maio e Junho)



De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, a publicação dos resultados analíticos do controlo efectuado à água fornecida à Freguesia de Pardelhas, é efectuada no presente Edital:

Nº de Zonas de Abastecimento: 01		Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Valor mínimo	Valor Máximo	Nº de Análises previstas	% Análises realizadas	% Análises cumprem a lei
Controlo de Rotina 1 + Rotina 2	Bactérias coliformes	ufc/100ml	0	0	0	1	100	100
	Colónias a 22°C	ufc/ml	-	0	0	1	100	-
	Colónias a 37°C	ufc/ml	-	0	0	1	100	-
	Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	1	100	100
	Azoto amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,15 (Lq)	<0,15 (Lq)	1	100	100
	Cheiro	TD	3	0	3	1	100	100
	Condutividade a 20 °C	µS/cm	2500	46	46	1	100	100
	Cor	mg/L escala Pt-Co	20	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)	1	100	100
	Desinfectante Residual	mg/L Cl2	-	0,4	0,4	1	100	-
	Manganês	µg/L Mn	50	0,66	0,66	1	100	100
	Nitratos	mg/L NO3	50	<5,0 (Lq)	<5,0 (Lq)	1	100	100
	Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,0 (Lq)	<1,0 (Lq)	1	100	100
	pH	Escala Sorensen	6,5 - 9	7	7	1	100	100
	Temperatura de leitura de pH	°C	-	25	25	1	100	-
	Sabor	TD	3	1	1	1	100	100
	Turvação	NTU	4	<0,30 (Lq)	<0,30 (Lq)	1	100	100

Zonas de Abastecimento: **Lugares abrangidos:**

1 Velão e Carmeleiro Pardelhas

Mondim de Basto, 08 de Agosto de 2011
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Humberto da Costa Cerqueira