município de Mondim de Basto
câmara municipal

FREGUESIA DE PARDELHAS

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA
PCQA 2011 - 1º trimestre (Jan, Fev e Mar)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, a publicação dos resultados analíticos do controlo efectuado à água fornecida a partir da rede de distribuição da Freguesia de Pardelhas, é efectuada no presente Edital.

	Nº de Zonas de Abastecimento: 03	**Expressão dos Resultados**	**Valor Paramétrico**	**Valor mínimo**	**Valor Máximo**	**Nº de Análises previstas**	**% Análises realizadas**	**% Análises cumprem a lei**
Controlo de Rotina 1	*Escherichia coli (E.coli)*	N/100ml	0	0	0	2	100	100
	Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	2	100	100
	Desinfectante residual	mg/l	-	0,3	0,7	2	100	-
					Total:	**6**	**100**	**100**

	Zonas de Abastecimento:	**Lugares abrangidos:**
1	Velão e Carmeleiro	Pardelhas

Mondim de Basto, 10 de Maio de 2011
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Humberto da Costa Cerqueira