

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE  
ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO  
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**

**3º TRIMESTRE 2015  
01 Julho a 30  
Setembro**

**NOTA 1: Zonas de abastecimento (ZA) controladas (45 ZAs):**

Freguesia de Atei (7 ZAs): Campo do Seixo - Atei, Mina de Carvalhais - Bromela, Mina da Floresta - Bromela, Varas da Quinta e Barrocos - Bairro Novo, Lameira - Sobreira, Laginhas - Suidros e Ribeira de Camba - Parada de Atei, Cilindro, Carvalhos e Sobreira de Mondim.

Freguesia de Mondim de Basto (6 ZAs) : ETA Srª da Piedade - Mondim (parte nova), Alto da Corda e Montão, Santo Apolinário - Pedravedra e Mondim (parte velha), Fragosinhos - Vilar de Viando, Rochão - Serra (baixo), Lombas - Serra (Alto) e Paradela - Zona Industrial, Aguincheira e Pombal.

Freguesia de Vilar de Ferreiros (10 ZAs): Castroeiro - Campos, Mina da Caínha - Caínha, Barroca - Bezerral, Veiga - Pedreira, Muro e Carregal - Vilar de Ferreiros, Rebordelos - Vilarinho, Ribeiro do Seixo - Vilarinho (cimo), Casa da Floresta - Vilarinho (Alto), Heradeiras (Vila Chã) e Lamelas - Covas.

Freguesia de Bilhó (7 ZAs): Mougariça - Travassos, Fonteeiras - Covêlo, Laginhas (Bilhó), Pelisqueira - Bobal, Heradeiras (Cavernelhe), Pioleiros - Pioledo e Poça Nova - Anta.

União de Freguesias de Campanhó e Parada (5 ZAs): Ribeiro de Covêlos - Ponte Dolo e Parada, Ribeiro do Atalho - Carrazedo de Ermelo, Toumilo - Parada, Sapo - Parada e Cascalheira - Teão.

União de Freguesias de Ermelo e Pardelhas (10ZAs): Corisco - Várzea, Salgueiro - Paço, Fontes - Ermelo, S. João - Ermelo, Porças - Fervença (baixo), Poços de Carros - Fervença (cimo), Bouça do Olheiro - Barreiro, Lameira (Varzigueto), Novo Abastecimento - Assureira e Velão e Carmeleiro - Pardelhas.

**Nota 2: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):** Os incumprimentos obtidos foram aos parâmetros Bactérias coliformes e pH:

Os incumprimentos de Bactérias coliformes ocorreram nas ZAs de Mina da Floresta e Paradela. Apontámos as seguintes causas: Falta de manutenção no reservatório/rede de distribuição para a ZA de Mina da Floresta e contaminação pontual das origens de água para a ZA de Paradela. Para a sua correção efetuaram-se purgas na rede, limpeza das captações e reforço da desinfecção na ZA Mina da Floresta. Para a ZA de Paradela, as captações foram limpas e desinfetadas e o sistema de desinfecção foi verificado. As contra-análises realizadas posteriormente à implementação destas medidas corretivas, confirmaram que os incumprimentos foram eliminados.

Os incumprimentos de pH foram obtidos nas ZAs de: Poços de Carros, Porças e Santo Apolinário. Os incumprimentos deveram-se às características hidrogeológicas das origens de água. Não foram tomadas medidas, mas existe um plano com vista à sua resolução.

**Data da publicação: 27-11-2015**