

Parâmetro	Valor paramétrico	Unidade	N.º análises previstas (PCQA)	N.º análises realizadas (PCQA)	% Análises realizadas	N.º análises superior ao VP	% cumprimento do VP	Valor mínimo	Valor máximo
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 mL	3	3	100	0	100	0	0
<b>Bactérias coliformes</b>	<b>0</b>	<b>N/100 mL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>66,67</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
Desinfetante residual	-	mg/L	3	3	100	-	-	0,38	0,6
Cheiro a 25°C	3	diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Sabor a 25°C	3	diluição	1	1	100	0	100	< 1	< 1
pH	9,54999	pH	1	1	100	0	100	6,5	6,5
Condutividade	2500,5	uS/cm	1	1	100	0	100	49,9	49,9
Cor	20,4999	mg/L PtCo	1	1	100	0	100	5,1	5,1
Turvação	4,4999	UNT	1	1	100	0	100	< 1	< 1
Enterococos	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Número de colónias a 22 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	120	120
Número de colónias a 37 °C	-	N/mL	1	1	100	-	-	16	16
Clostridium perfringens	0	N/100 mL	1	1	100	0	100	0	0
Ferro	200,5	ug/L	1	1	100	0	100	145	145
Oxidabilidade	5,04999	mg/L O2	1	1	100	0	100	2,3	2,3

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):**

O incumprimento de BC, deveu-se a uma contaminação na água bruta. Como medidas correctivas, a rede adutora e os reservatórios foram limpos e desinfetados.

**A técnica Superior:**

Data da publicação: 21 de março de 2024

