



**FREGUESIA DE BILHÓ**  
**CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA**  
**PCQA 2011 - 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro)**

De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, a publicação dos resultados analíticos do controlo realizado à água fornecida trimestre, é efectuada no presente Edital:

Nº de Zonas de Abastecimento: 7		Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Valor mínimo	Valor Máximo	Nº de Análises previstas	% Análises realizadas	% Análises cumprem a lei
<b>Controlo de Rotina 1</b>	Bactérias coliformes	ufc/100ml	0	0	0	14	100	100
	Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	14	100	100
	Desinfectante Residual	mg/L Cl <sub>2</sub>	-	0,2	0,5	14	100	-

<u>Zonas de Abastecimento:</u>		<u>Lugares abrangidos:</u>
1	Poça Nova	Anta
2	Laginhas (Bilhó)	Bilhó
3	Pelisqueira	Bobal
4	Heradeiras (Cavernelhe)	Cavernelhe
5	Fonteeiras	Covêlo
6	Pioleiros	Pioledo
7	Mougariça	Travassos

**FREGUESIA DE BILHÓ**  
**CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA**  
**PCQA 2011 - 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro)**



da no 3º