

EDITAL
"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano"
(PCQA - 2009 - Trimestre de "Abril a Junho")



MUNICIPIO DE MONDIM DE BASTO

FREGUESIA DE ERMELO

		Tipo de controlo	CR1		
		Parâmetros	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Bactérias coliformes	Desinfectante residual
		Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml	mg/l
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico	0	0	-
ASSUREIRA	Novo Abastecimento (17050440)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,52
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
BARREIRO	Bouça do Olheiro (17050402)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,28
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
CARRAZEDO DE ERMELO	Ribeiro do Atalho (17050450)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,41
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
ERMELO	S. João (17050454)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
FERVENÇA (alto)	Poços de Carros (17050444)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
FERVENÇA (baixo)	Porcaças (17050446)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	7	36	0,8
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	50	50	---
		Causas de incumprimentos	2	2	
		Medidas correctivas implem.	2; 3	2; 3	
PAÇO	Salgueiro (17050436)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
PONTE d'OLO	Ribeiro de Covêlos (17050449)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	109	109	0,34
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	50	50	---
		Causas de incumprimentos	1; 2	1; 2	
		Medidas correctivas implem.	1; 2; 3	1; 2; 3	
CALVÁRIO (ERMELO)	Fontes (17050420)	Valor Min.	0	0	0,46
		Valor Max.	0	0	0,46
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
VARZIGUETO	Lameira (17050428)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
CORISCO	VARZEA (ERMELO) (17050458)	Valor Min.	0	0	0,93
		Valor Max.	0	0	0,93
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			