

Freguesia de Paradaça

		Tipo de controlo		CR1			CR2																								
		Parâmetros		<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	Bactérias coliformes	Desinfectante residual	Amónio	Nº. de colónias a 22°C	Nº. de colónias a 37°C	Condutividade	Cor	pH	Manganês	Nitratos	Oxidabilidade	Cheiro	Sabor	Turvação	Alumínio	<i>Clostridium perfringens</i>	Ferro	Nitritos	Antimónio	Arsénio	Benzeno	Benzo(a)pireno	Boro	Bromatos	Cádmio	Cálcio	
		Expressão dos Resultados		N/100ml	N/100ml	mg/l	mg/l NH4	N/ml	N/ml	µS/cm	mg/l PtCo	unid. pH	µg/l Mn	mg/l NO3	mg/l O2	Fact.dilui.	Fact.dilui.	UNT	µg/l Al	N/100ml	µg/l Fe	mg/l NO2	µg/l Sb	µg/l As	µg/l	µg/l	mg/l B	µg/l BrO3	µg/l Cd	mg/l Ca	
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico		0	0	-	0,5	-	-	2500	20	≥6,5 e ≤9	50	50	5	3	3	4	200	0	200	0,5	5	10	1	0,01	1	25	5	-	
PARADANÇA 1ª Rede	Toumilo (17050603)	Valor Min.	0	0	0,54	<0,05	0	0	53	<5,0	5,7	<25	<5,0	1,1	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		<5		
		Valor Max.	0	0	0,54	<0,05	0	0	53	<5,0	5,7	<25	<5,0	1,1	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		<5		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos										1																			
										2																					
PARADANÇA 2ª Rede	Sapo (17050634)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	100	33	46	<5,0	5,7	<25	<5,0	1,4	0	0	<1,0	43	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		6		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	100	33	46	<5,0	5,7	<25	<5,0	1,4	0	0	<1,0	43	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		6		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos										2																			
										1																					
PARADANÇA 3ª Rede	Furo do Toumilo (17050623)	Valor Min.	0	0	1,23	<0,05	0	0	33	<5,0	5,4	<25	<5,0	1,6	0	0	<1,0	47	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		<5		
		Valor Max.	0	0	1,23	<0,05	0	0	33	<5,0	5,4	<25	<5,0	1,6	0	0	<1,0	47	0	<50	<0,02	<1,0		<0,26	<0,0050	<0,10	<5,0		<5		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos										1																			
										2																					

Legenda:

Análise conforme:

Análise não conforme:

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

