



EDITAL
"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano"
(PCQA - 2009 - Trimestre de "Julho a Setembro")

MUNICIPIO DE MONDIM DE BASTO

FREGUESIA DE PARDELHAS

Tipo de controlo		CR1			CR2													
		<i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Bactérias coliformes	Desinfectante residual	Amónio	Nº. de colónias a 22°C	Nº. de colónias a 37°C	Condutividade	Cor	pH	Mangánés	Nitratos	Oxidabilidade	Cheiro	Sabor	Turvação		
Expressão dos Resultados		N/100ml	N/100ml	mg/l	mg/l NH4	N/ml	N/ml	µS/cm	mg/l PtCo	unid. pH	µg/l Mn	mg/l NO3	mg/l O2	Fact.dilui.	Fact.dilui.	UNT		
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico																
PARDELHAS	Veião e Carmeleiro (17050757)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	136	71	55	<5,0	7,4	<25	<5,0	2,1	0	0	<1,0	
		Valor Max.	0	42	<0,26	<0,05	136	71	55	<5,0	7,4	<25	<5,0	2,1	0	0	<1,0	
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	0	--	100	--	--	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos		1														
		Medidas correctivas implem.		1														

Análise conforme

Análise não conforme:

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.