



município de Mondim de Basto
câmara municipal
Departamento de Obras e Serviços Urbanos



EDITAL

"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano" PCQA - 2011 - 2º Trimestre de "Abril, Maio e Junho"

De acordo com o disposto no n.º 1, do art.º 17.º do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, publicam-se os resultados das análises de água para consumo humano, referente ao controlo efectuado nos meses de Abril, Maio e Junho de 2011.

São parte integrante do presente, os oito anexos relativos a cada Freguesia deste Concelho, assim como os anexos que contemplam a Informação Complementar e a Legenda.

Mais se torna público que os resultados das análises se encontram também disponíveis no site da Câmara Municipal com o endereço: www.cm-mondimdebasto.pt

Paços do Município, 08 de Agosto de 2011

O Presidente da Câmara,

(Humberto da Costa Cerqueira)



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano" PCQA - 2011 - 2º Trimestre de "Abril, Maio e Junho"

O «**Valor Paramétrico**», significa o valor específico ou uma concentração máxima ou mínima para uma propriedade, elemento, organismo ou substância listada na tabelas do anexo I do Dec. Lei 306/07 de 27 de Agosto.

As violações ao valor paramétrico no Controlo de Rotina 1 (CR1) foram ao parâmetro Bactérias coliformes, enquanto que as violações ao valor paramétrico no CR2 foram aos parâmetros pH, cor, Cheiro e sabor.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, enquanto Entidade Gestora (EG) tomou as medidas correctivas necessárias, que lhe eram acessíveis, informando nos termos do que a Lei determina, a Autoridade Competente Entidade Reguladora do Serviço de águas e Resíduos e a Autoridade de Saúde.

Foram efectuadas análises de verificação aos incumprimentos de Bactérias coliformes, cor, cheiro, e sabor, constatando-se que a totalidade dos valores obtidos, estavam de acordo com os limites preconizados na legislação. Os ensaios foram realizados pelo laboratório Pimenta do Vale.