

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado

3º TRIMESTRE 2013
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	14	14	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	14	14	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,23	0,5	---	---	14	14	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	22	76	0	100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,15	<0,15	0	100%	5	5	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	16	---	---	5	5	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	>300	---	---	5	5	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	26,9	63	0	100%	5	5	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	5	5	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	5	5	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<100	<100	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6	6,7	3	40%	5	5	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	2	13	0	100%	5	5	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<5,0	11,1	0	100%	5	5	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,010	<0,010	0	100%	2	2	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,0	0	100%	5	5	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	5	5	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	5	5	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	0,54	0	100%	5	5	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<3,0	<3,0	0	100%	2	2	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	2	2	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100%	2	2	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,05	<0,05	0	100%	2	2	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<0,001	0,002	0	100%	2	2	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,50	<0,50	0	100%	2	2	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	2	2	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<2,0	2,9	0	100%	3	3	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<20	<20	0	100%	2	2	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,20	<0,20	0	100%	2	2	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<5,0	<5,0	0	100%	2	2	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	2	2	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	<10	<10	---	---	2	2	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	5	5	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	0,3	1	---	---	2	2	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,0001	<0,0001	0	100%	3	3	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<3,0	<3,0	0	100%	3	3	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	5,8	10,1	0	100%	2	2	100%
Sódio (mg/L Na)	200	5	10	0	100%	2	2	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<5,0	<5,0	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<0,2	<0,2	0	100%	---	---	---
<i>Tetracloroetano</i> (µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	2	2	100%
<i>Tricloroetano</i> (µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	2	2	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,008	<0,008	0	100%	---	---	---
<i>Benzo(b)fluoranteno</i> (µg/L)	---	<0,002	<0,002	---	---	2	2	100%
<i>Benzo(k)fluoranteno</i> (µg/L)	---	<0,002	<0,002	---	---	2	2	100%
<i>Benzo(ghi)perileno</i> (µg/L)	---	<0,002	<0,002	---	---	2	2	100%
<i>Indeno(1,2,3-cd)pireno</i> (µg/L)	---	<0,002	<0,002	---	---	2	2	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	14,4	44,6	0	100%	---	---	---
<i>Clorofórmio</i> (µg/L)	---	3,4	18	---	---	2	2	100%
<i>Bromofórmio</i> (µg/L)	---	0,9	1,5	---	---	2	2	100%
<i>Bromodiclorometano</i> (µg/L)	---	4,6	16	---	---	2	2	100%
<i>Dibromoclorometano</i> (µg/L)	---	4,9	9,7	---	---	2	2	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
<i>Alacloro</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Atrazina</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Desetilatrizona</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Desetilterbutilazina</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Diurão</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Linurão</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
<i>Terbutilazina</i> (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ETA Sr^a da Piedade, Santo Apolinário, Fragosinhos, Rochão, Lombas e Paradela

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os incumprimentos obtidos foram ao parâmetro pH nas Zonas de Abastecimento (ZA) de Fragosinhos, Rochão e Santo Apolinário. As causas deveram-se às características naturais (hidrogeológicas) das origens de água. Não foram tomadas medidas, mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção.

O Chefe de Divisão:

Data da publicação:
29-11-2013