

Laboratório - SUMA (Matosinhos)
Lugar da Pinguela - Custóias
4460-793 MATOSINHOS

Trimestre: 3
Período: Data de: 01/07/2024 Data até: 30/09/2024
Áreas: Cascalheira



Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas	% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
Determinação de Cloro residual livre	2	0,2 - 0,6	$\geq 0,16$ e $\leq 0,6$	mg/l Cl ₂	2	0,6	0,6	2	100	0	100
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100
Pes. e quantif de Escherichia coli	2	0	---	ufc/100ml	2	0	0	2	100	0	100

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Não ocorreram incumprimentos nesta Zona de Abastecimento no período indicado.

A técnica Superior:

Data da publicação: 30 de novembro de 2024