

Período:

Trimestre:
Data de:
Áreas:

1
01/01/2026
Castroeiro

Data até:

31/03/2026

Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	VR	Unidades	Nr. Analises	Valor Min	Valor Max	Análises Realizadas
Determinação do Cheiro	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1
Determinação da Condutividade Eléctrica	1	2500	---	µS/cm	1	<44,6	<44,6	1
Determinação de Cor	1	20	---	mg/l escala Pt-Co	1	<3,0	<3,0	1
Determinação do pH	1	6,5-9,5	---	Escala Sorensen	1	5,8	5,8	1
Determinação do Sabor	1	3	---	Factor de diluição	1	<1	<1	1
Determinação de Turvação	1	4	---	NTU	1	<1,0	<1,0	1
Determinação de Cloro residual livre	1	---	>= 0,2 e <= 0,6	mg/l Cl2	1	0,30	0,30	1
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	1	---	100	ufc/ml	1	0	0	1
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1
Pes. e quantif de Escherichia coli	1	0	---	ufc/100ml	1	0	0	1
Radão	1	500	---	Bq/L	1	462	462	1
Determinação de Cloratos	1	0,25	---	mg/l	1	<0,08	<0,08	1

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento do parâmetro pH ficou a dever-se a uma anomalia no sistema de correção do pH. Após a resolução da anomalia, foi restabelecida a conformidade da qualidade da água.

A técnica Superior:

31

Data da publicação:

29/06/2026