



FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA
PCQA 2011 - 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, a publicação dos resultados analíticos do controlo realizado à água fornecida no 3º trimestre é efectuada no presente Edital:

Nº de Zonas de Abastecimento: 06		Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Valor mínimo	Valor Máximo	Nº de Análises previstas	% Análises realizadas	% Análises cumprem a lei
Controlo de Rotina 1 + Rotina 2	Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	1	100	100
	Bactérias coliformes	ufc/100ml	0	0	0	11	100	100
	Colónias a 22°C	ufc/ml	-	0	23	2	100	100
	Colónias a 37°C	ufc/ml	-	0	90	2	100	-
	Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	11	100	100
	Azoto amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,15	<0,15	2	100	100
	Cheiro	TD	3	0	0	2	100	100
	Condutividade a 20 °C	uS/cm	2500	39	62	2	100	100
	Cor	mg/L escala Pt-Co	20	<5,0	<5,0	2	100	100
	Desinfectante Residual	mg/L Cl2	-	0,1	0,4	11	100	-
	Manganês	ug/L Mn	50	5	7	2	100	100
	Nitratos	mg/L NO3	50	<5,0	6,4	2	100	100
	Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,0	<1,0	2	100	100
	pH	Escala Sorensen	6,5 - 9	6,6	6,8	2	100	100
	Temperatura	°C	-	23	23	2	100	-
	Sabor	TD	3	0	0	2	100	100
	Turvação	NTU	4	<0,30	0,41	2	100	100

<u>Zonas de Abastecimento:</u>	<u>Lugares abrangidos:</u>
1	ETA Srª da Piedade
2	Santo Apolinário
3	Lombas
4	Rochão
5	Paradela
6	Fragosinhos