

EDITAL

"Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano"

PCQA - 2010 - 3º Trimestre "Julho a Setembro "

FREGUESIA DE ATEI

		Tipo de controlo	CR1		
		Parâmetros	<i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Bactérias coliformes	Desinfectante residual
		Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml	mg/l
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico	0	0	-
ATEI	Campo de Seixo (17050104)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,88
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
BAIRO NOVO	Varas da Quinta e Barrocos (17050155)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,82
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
BROMELA (cima)	Mina de Carvalhais (17050135)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
BROMELA (baixo)	Mina da Floresta (17050132)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	>100	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	50	-
		Causas de incumprimentos		3	
		Medidas correctivas implem.		1	
PARADA DE ATEI	Ribeira de Camba (17050148)	Valor Min.	0	>100	<0,26
		Valor Max.	0	>100	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	0	-
		Causas de incumprimentos		2	
		Medidas correctivas implem.		3	
SOBREIRA DE ATEI	Lameira (17050139)	Valor Min.	0	0	0,32
		Valor Max.	0	0	0,53
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
SUIDROS	Laginhas (17050126)	Valor Min.	0	0	0,45
		Valor Max.	0	0	0,51
		Nº. Análises previstas	100	100	100
		% análises realizadas	100	100	-
		% análises cumprem a lei			
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			

Legenda:

Análise conforme;
 Análise não conforme;
 Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

