

EDITAL

"Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano"

PCQA - 2010 - 3º Trimestre "Julho a Setembro "

Freguesia de Ermelo

		Tipo de controlo	CR1		
		Parâmetros	<i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	Bactérias coliformes	Desinfectante residual
		Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml	mg/l
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico	0	0	-
ASSUREIRA	Novo Abastecimento (17050440)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	17	17	0.42
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	50	50	-
		Causas de incumprimentos	2	2	-
		Medidas correctivas implem.	2	2	-
BARREIRO	Bouça do Oheiro (17050402)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-
CARRAZEIRO DE ERMELO	Ribeiro do Atalho (17050450)	Valor Min.	0	>100	<0.26
		Valor Max.	0	>100	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	0	-
		Causas de incumprimentos		4	-
		Medidas correctivas implem.		4	-
ERMELO	S. João (17050454)	Valor Min.	0	>100	<0.26
		Valor Max.	0	>100	<0.26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	0	-
		Causas de incumprimentos		9	-
		Medidas correctivas implem.		9	-
FERVENÇA (alto)	Poços de Carros (17050444)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	4	22	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	50	50	-
		Causas de incumprimentos	2	2	-
		Medidas correctivas implem.	2	2	-
FERVENÇA (baixo)	Porcaças (17050446)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	11	54	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	50	50	-
		Causas de incumprimentos	2	2	-
		Medidas correctivas implem.	2	2	-
PAÇO	Salgueiro (17050436)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-
PONTE d'OLO	Ribeiro de Covêlos (17050449)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-
CALVÁRIO (ERMELO)	Fontes (17050420)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	<0.26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-
VARZIGUETO	Lameira (17050428)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	0.48
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-
VARZEA	Corisco (ERMELO) (17050458)	Valor Min.	0	0	<0.26
		Valor Max.	0	0	0.52
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			-
		Medidas correctivas implem.			-

Legenda:

Análise conforme;

Análise não conforme;

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

[illegible]

CONTROLO DE INSPEÇÃO					
Magnésio	mg/l Mg				
Mercurio	µg/l Hg				
Níquel	µg/l Ni				
HAP					
Benzo(b)fluoranteno	µg/l				
Benzo(k)fluoranteno	µg/l				
Benzog(h,i)perileno	µg/l				
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l				
Pesticidas individuais	µg/l				
Acloro	µg/l				
Arazina	µg/l				
Desitilatraxina	µg/l				
Bentazona	µg/l				
Diurão	µg/l				
Dinirão	µg/l				
S-Metacloro	µg/l				
Terbutlaxina	µg/l				
Desetilterbutlaxina	µg/l				
Pesticidas (total)	µg/l				
Selénio	µg/l Se				
Cloreto	mg/l Cl				
Tetractoroetano	µg/l				
Tricloroetano	µg/l				
Tri-Halometanos	µg/l				
Clorofórmio	µg/l				
Bromodichlorometano	µg/l				
Dibromodichlorometano	µg/l				
Bromoclorfórmio	µg/l				
Sódio	mg/l Na				
Sulfatos	mg/l SO ₄				